

Protokoll zur Fremdüberwachung mit Probenahme (lt. ÖWAV-RB 16 Pkt. 3.5.4)

Datum und Uhrzeit (von - bis):

Eigenkontrolle durchgeführt von:

Name und Unterschrift
Durchführende Person:

Wasserverbrauch der letzten 12 Monate
laut Wasserzähler:

Mineralölabscheideranlage inkl. Schlammfang				Probenahmeeinrichtung			
	in Ordnung	nicht in Ordnung, Behebung			in Ordnung	nicht in Ordnung, Behebung	
		sofort	bis zur nächsten Wartung			sofort	bis zur nächsten Wartung
Messung der Schlammhöhe	x	x		Reinigung	x	x	
Messung der Ölschichtstärke	x	x					
Kontrolle Schwimmer- verschluss	x	x	x				
Kontrolle elektr. Alarmanlage oder Füllstandsanzeige	x	x	x				
Einsichtnahme in das Betriebs- und Wartungsbuch	x	x					
Probenahme und Feststellung der Vorort-Parameter durchgeführt	✖						
Temperatur [°C]:							
pH-Wert:							
Bemerkungen/Mängel:				Bemerkungen/Mängel:			