

Ergebnisbericht zur Generalinspektion – Teil 1 (lt. ÖWAV-RB 16, Pkt. 3.5.5)

Datum und Uhrzeit (von - bis):

Eigenkontrolle durchgeführt von:

Name und Unterschrift
Durchführende Person:

Wasserverbrauch laut Wasserzähler:

Datum der letzten Entsorgung:

Schlammfang				Mineralölabscheider				Probenahmeeinrichtung/Schacht			
	in Ordnung	nicht in Ordnung, Behebung			in Ordnung	nicht in Ordnung, Behebung			in Ordnung	nicht in Ordnung, Behebung	
		sofort	bis zur nächsten Wartung			sofort	bis zur nächsten Wartung			sofort	bis zur nächsten Wartung
Entleerung	x			Entleerung	x			Reinigung	x	x	
Reinigung	x			Reinigung	x						
Funktionskontrolle der selbsttätigen Verschlusseinrichtung	x	x	x	Funktionskontrolle der selbsttätigen Verschlusseinrichtung	x	x	x				
Kontrolle der Abdeckung und des Rahmens	x	x	x	Kontrolle der Abdeckung und des Rahmens	x	x	x				
Optische Kontrolle des Zustands der Koaleszenzeinbauteile	x	x	x	Optische Kontrolle des Zustands der Koaleszenzeinbauteile	x	x	x				
Kontrolle des Zustands der Innenwandflächen inkl. Innenbeschichtung, falls vorhanden	x	x	x	Kontrolle des Zustands der Innenwandflächen inkl. Innenbeschichtung, falls vorhanden	x	x	x				
Typenschild	x	x	x	Typenschild	x	x	x				
				Funktionskontrolle elektr. Einrichtung *)	x	x	x				
Füllen der Anlage mit Reinwasser	x	x		Füllen der Anlage mit Reinwasser	x	x					
Dichtheitsprüfung	x	x	x	Dichtheitsprüfung	x	x	x				
Bemerkungen/Mängel:				Bemerkungen/Mängel:				Bemerkungen/Mängel:			

*) Kontrolle von Sensoren für Schlamm Spiegel- oder Ölschichtstärkenmessung

Ergebnisbericht zur Generalinspektion – Teil 2 (lt. ÖWAV-RB 16, Pkt. 3.5.5)

Datum und Uhrzeit (von - bis):

Name und Unterschrift

Durchführende Person:

	in Ordnung	nicht in Ordnung, Behebung		Bemerkungen/Mängel:
		sofort	bis zur nächsten Wartung	
Übereinstimmung der bestehenden Anlage mit den Ausführungsplänen und den Dimensionierungsannahmen	x	x	x	
Ordnungsgemäßer Betriebs- und Bauzustand der gesamten Mineralölabscheideranlage und der Funktionsfähigkeit der Zu- und Ablaufleitungen	x	x	x	
Übereinstimmung der Betriebspraxis mit den Projektannahmen und den Inhalten der Zustimmungserklärung des Kanalisationsunternehmens	x	x	x	
Prüfung der Ablaufqualität (im Betriebszustand vor der Entleerung und Reinigung) entsprechend den Parametervorgaben laut IEV-Vertrag und/oder WR-Bescheid	x	x	x	
Vorhandensein und Plausibilität der Entsorgungsnachweise über das Räumgut	x	x	x	
Vollständige und gewissenhafte Führung eines Betriebs-, Wartungs- und Überprüfungsbuchs	x	x	x	
Nachweise über die Behebung allfälliger, in der letzten fünfjährigen Überprüfung festgestellter Mängel	x	x	x	
Überprüfung der Dimensionierung der Mineralölabscheideranlage gemäß ÖNORM EN 858-2:2003 sowie ÖNORM B 5101	x	x	x	